

**ATTESTATO DEL PRODUTTORE
ECOBONUS
Legge 296/06 e smi**

Il presente documento è rilasciato per i fini previsti dalla Legge sopra indicata.

In particolare per i prodotti a biomassa si segnala quanto segue:

- Nel caso di sostituzione o nuova installazione di impianti a biomasse – vedi Art. 1, c. 347 – l'incentivo copre il 50% delle spese totali sostenute con un limite massimo di 30.000€ per unità immobiliare.
- Nel caso di riqualificazione globale degli edifici – vedi Art. 1, c. 344 – l'incentivo copre il 65% delle spese totali sostenute con un limite massimo di 100.000€ per unità immobiliare.

Premesso quanto sopra

**EXTRAFLAME S.p.A. ATTESTA CHE IL GENERATORE DI CALORE ALIMENTATO A BIOMASSA
MODELLO**

LUISELLA

- Ha certificazione ambientale 4 STELLE ai sensi del D.M. MATTM n. 186 del 7/11/2017;
- E' conforme ad una delle seguenti norme:

Tipologia	Norma di riferimento
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet con potenza nominale ≤ 50 kW	UNI EN 14785
Caldaie a biomassa con potenza nominale ≤ 500 kW	UNI EN 303-5

Inoltre:

- Deve essere alimentato con pellet di origine vegetale conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2, come da allegato IV al D.Lgs 199/2021;
- Se il generatore è una caldaia esso è conforme alla classe 5 di cui alla norma UNI EN 303-5 e deve essere dotato di un volume di accumulo, tale da garantire un'adeguata funzione di compensazione di carico, come da allegato IV al D.Lgs 199/2021.

Montecchio Precalcino
01/07/2022

EXTRAFLAME S.p.A.

